

| 番号 | 項目                                 | 基準値             | 2025年 |        |       |       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                    |                 | 4月24日 | 5月26日  | 6月23日 | 7月17日 | 8月25日    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 水温（℃）                              |                 | 15.0  | 16.2   | 23.5  | 25.2  | 27.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 残留塩素（ppm）                          |                 | 0.6   | 0.8    | 0.6   | 0.6   | 0.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 一般細菌                               | 100 以下/1ml      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 大腸菌                                | 不検出             | 不検出   | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/l 以下   | —     | —      | —     | —     | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/l 以下  | —     | —      | —     | —     | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/l 以下    | —     | <0.001 | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/l 以下      | —     | 0.98   | —     | —     | 1.20     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/l 以下     | —     | —      | —     | —     | 0.12     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1 mg/l 以下       | —     | —      | —     | —     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/l 以下   | —     | —      | —     | —     | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び田ランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/l 以下     | —     | <0.05  | —     | —     | 0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/l 以下    | —     | <0.002 | —     | —     | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/l 以下    | —     | 0.005  | —     | —     | 0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/l 以下    | —     | 0.006  | —     | —     | 0.009    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/l 以下     | —     | 0.002  | —     | —     | 0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/l 以下    | —     | <0.001 | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/l 以下     | —     | 0.011  | —     | —     | 0.020    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/l 以下    | —     | 0.006  | —     | —     | 0.009    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/l 以下    | —     | 0.004  | —     | —     | 0.007    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/l 以下    | —     | <0.001 | —     | —     | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/l 以下    | —     | <0.008 | —     | —     | <0.008   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1 mg/l 以下       | —     | —      | —     | —     | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/l 以下     | —     | —      | —     | —     | 0.026    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/l 以下     | —     | <0.005 | —     | —     | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 1 mg/l 以下       | —     | —      | —     | —     | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/l 以下     | —     | —      | —     | —     | 13       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/l 以下     | 12    | 13     | 16    | 17    | 18       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 300 mg/l 以下     | —     | 40     | —     | —     | 66       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/l 以下     | —     | 160    | —     | —     | 150      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/l 以下     | —     | —      | —     | —     | <0.02    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/l 以下 | —     | —      | —     | —     | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/l 以下 | —     | —      | —     | —     | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/l 以下    | —     | —      | —     | —     | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/l 以下   | —     | —      | —     | —     | <0.0005  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 有機物質（TOC）                          | 3 mg/l 以下       | 0.5   | 0.5    | 0.7   | 0.9   | 0.7      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pH                                 | 5.8～8.6         | 6.9   | 7.1    | 7.1   | 7.3   | 7.3      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 味                                  | 異常でない           | 異常でない | 異常でない  | 異常でない | 異常でない | 異常でない    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 臭気                                 | 異常でない           | 異常でない | 異常でない  | 異常でない | 異常でない | 異常でない    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 色度                                 | 5 度以下           | <0.5  | <0.5   | <0.5  | <0.5  | <0.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 濁度                                 | 2 度以下           | <0.1  | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |