

添付資料6 電気・機械要求性能表（参考）

機能	室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考	
		照度(Lx)	一般	LAN設備		外線	内線							冷房	暖房		
プール機能	プール(25m、幼児、流水、ジェットバス)	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—		
	プールサイド	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—	○		
	監視室	750以上	適宜	○	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	○		
	採暖室	150以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○		
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	更衣室	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
		シャワー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
		化粧洗面コーナー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	
	多目的更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○		
温浴機能	大浴場	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○		
	広間	200以上	適宜	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○		
	脱衣室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○		
トレーニング機能	トレーニングルーム	300以上	適宜	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○		
	フィットネススタジオ	300以上	適宜	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○		
	更衣室	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
		シャワー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
化粧洗面コーナー		200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○		
カルチャー機能	多目的室	500以上	適宜	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	○		
飲食機能	カフェ・レストラン等	400以上	適宜	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○		
管理運営機能	エントランスホール	200以上	適宜	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		
	受付・事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○		
	公園管理室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○		
	プール機械室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—		
	温浴機械室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—		
	渡り廊下	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		
	屋上	適宜	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—		
	授乳室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○		
	トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—		
	バリアフリートイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—		
	廊下	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		
	階段・EV	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	⑦外構	駐車場	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
駐輪場		適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
トイレ(公園)		200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—		
植栽		適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—		