

令和8年度 水質検査結果一覧表

八甫清掃センターし尿処理施設

測定項目		単位	基準値	試 料 採 取 日											
				4月1日	5月13日	6月10日	7月8日								
放 流 水	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.5								
	生物化学的酸素要求量	mg/L	25	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	化学的酸素要求量	mg/L	—	4.9	5.6	6.8	8.1								
	浮遊物質	mg/L	60	2未満	2未満	2未満	2未満								
	大腸菌数	CFU/ml	800	10未満	10未満	10未満	10未満								
	窒素含有量	mg/L	120	1.4	1.2	1.3	1.5								
	リン含有量	mg/L	16	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

※ 基準値は埼玉県生活環境保全条例による。