

公共施設のP C B含有機器の確認状況について

■低濃度P C B含有(可能性含む)機器の一覧

R7年10月31日時点

施設名	①自家用電気工作物			②その他(非自家用電気工作物等)		
	コンデンサー	トランス	その他	コンデンサー	トランス	その他
久喜総合文化会館	5					
菖蒲文化会館	1					
栗橋文化会館	3					
久喜中央コミュニティセンター	1					
鷺宮行政センター	2					
労働会館	1					
農業者トレーニングセンター	1	3				
ふれあいセンター久喜				4		
栗橋保健センター	1					
橋梁						3※1
総合体育館第1体育館	2					
総合体育館第2体育館				3		
総合運動公園	1			2		
総合運動公園市民プール	2			17		
栗橋B&G海洋センター	1					
菖蒲温水プール	1					
鷺宮温水プール	1					
久喜小学校		1				
太田小学校	1					
本町小学校	1					
青葉小学校		1				
青毛小学校		2				
久喜東小学校		2				
江面小学校		2				
栢間小学校						1※2
栗橋小学校						8※2
久喜南中学校						1※2
鷺宮西中学校						11※2
久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場				2		

※1橋梁の塗膜

※2理科実験用の電源装置